Samsvarserklæring

Installasjonssted: _____ Installatør: _____ Org. Nr: _____

Adresse: _____ Kontaktperson: _____ Telefon: _____

_____ Adresse: _____

_____

Innendørs installasjon:

☐ Betong ☐ Lavtbyggende gulv ØS Varmematte

☐ ØS Lamiflex ☐ Annet, spesifiser: ☐ På brennbart underlag

☐ På ubrennbart underlag

Utendørs installasjon:

☐ Asfalt ☐ Fartøy Frostsikring rør

☐ Belegningsstein/heller ☐ Frostsikring tak/takrenner ☐ Utvendig

☐ Betong ☐ Innvendig

Styring/regulering:

Termostat type: ☐ m/gulvføler ☐ m/romføler ☐ m/begrensningsføler ☐ Annet

Frostsikringsstyring type: _____ Snøsmeltestyrings type: _____

Beskyttelsestiltak: Temperaturen i varmeområdene er begrenset til maks. 80°C ved:

☐ Planlegging som eier er informert om ☐ Monteringsanvisning fulgt

☐ Bruk av styring/regulering ☐ Jordfeilbryter med 30 mA utløserstrøm installert.

Montasjedybde: Overdekning: _____ mm

Hovedgruppe	Type kabel/matte	Effekt (W)	Areal m^2	c/c	W/m^2	Spenning (V)	Resistans min Ω	Resistans max Ω

Oppmålt isolasjon (>100 MΩ ved min 500V):

Før installasjon	*Før innstøping*	*Før tilkopling*
Resistans Ω	Resistans Ω	Resistans Ω
Isolasjonstest MΩ	Isolasjonstest MΩ	Isolasjonstest MΩ

Planskissen skal vise både oppvarmet og varmefrie områder, leggingsmønster, koblingspunkt, skjøtens og gulvfølerens plassering. Er det installert mer enn én varmekabel, skal dette fremgå av skissen. Dokumenter gjerne med fotografier.

Skisse:

Eier og/eller bruker er informert ☐ Dokumentasjon er overlevert ☐

Eier av anlegget er ansvarlig for å overlevere brukerveiledning og dokumentasjon om oppvarmingssystemet til alle brukerne av dette.

Installatør:

Varmesystemet er montert i henhold til Øglænd Systems Leggeanvisning/Monteringsanvisning, samt andre gjeldende forskrifter for produktet og eier og/eller bruker har fått opplysning om hvilke begrensninger og forholdsregler som gjelder.

Dato: _____ / _____ Underskrift: _____